



INFO-TRAVAUX

Installation d'un volet motorisé
sur le conduit de la cheminée des hottes
au pavillon Marcel-Lamoureux
de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

POUR AFFICHAGE

30 juin 2020

Quoi : Installer le volet motorisé avec sonde au sein du conduit de la cheminée des hottes

Pourquoi : Pour créer la pression négative au sein de ce dernier

Qui cela concerne: Les hottes chimiques au sous-sol du pavillon Marcel-Lamoureux de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Quand et durée des travaux :

Du 6 juillet 2020 à partir de 14h au 7 juillet 2020 à 8h.

À partir de 17h30 le 6 juillet, le service affecté sera le débit des hottes des salles MLSS132, MLSS133, MLSS135, MLSS138.

Pour toute information, veuillez communiquer avec M. Edmond Bocheng, chargé de projet, au 514-266-5984.

Tout en regrettant ce désagrément, nous vous remercions pour votre compréhension et collaboration.

Direction des services techniques