

PROCÉDURES LORS D'UN CODE ROUGE et VERT sur une unité de soins - IUSMM (1 à 2 employés)

Mise à jour : Mars 2025

Au déclenchement de l'alarme incendie

Personnel présent sur l'unité

Responsable de l'unité (Chef d'évacuation) et employé (Chercheur/Moniteur)

Cesser vos activités et rendez-vous au panneau annonceur situé au poste infirmier pour vérifier l'emplacement de la détection.

Le lieu de la détection se trouve sur votre unité ?

OUI

NON

Rester attentif aux consignes de la sécurité via le système phonique.

- Se rendre vers le lieu de la détection (tous) ;
- Prendre un extincteur sur votre parcours et les bandelettes d'évacuation;

Présence d'incendie et/ou de fumée ?

OUI

NON

Communiquer au 5555 pour aviser la sécurité que l'alarme est non fondée.

- Éloigner toute personne en danger ;
- Procéder à l'évacuation du lieu (chambre ou local) où se trouve le début d'incendie;
- Tenter de maîtriser l'incendie avec l'extincteur;
- Fermer la porte et les fenêtres du local afin de limiter la propagation de la fumée. (Le gicleur fera ensuite son travail.)
- Communiquer avec le service de la sécurité au 5555 pour les aviser que l'alarme est fondée ;
- Entamer rapidement l'évacuation de l'unité selon les stratégies prévues en vérifiant toutes les pièces de l'unité (fermer les portes des pièces vérifiées et coller une bandelette d'évacuation) ;
- Diriger les résidents vers le lieu de rassemblement ;
- Laisser les résidents dans leurs chambres et fermer les portes, s'ils refusent de collaborer ;
- Diriger les résidents à mobilité réduite vers un lieu sécuritaire (de l'autre côté d'une porte coupe-feu ou dans une cage d'escalier).

- Le chef d'évacuation doit prendre la liste des résidents et la liste des médicaments avant de quitter l'unité.
- L'autre employé doit donner un état de la situation au chef d'évacuation.
- Le chef d'évacuation doit procéder au décompte des résidents et donner à son tour un état de la situation aux pompiers.

IMPORTANT : Si le service incendie permet la réintégration de l'unité après l'intervention, le décompte des résidents doit être effectué à nouveau une fois de retour sur l'unité.

Service de la sécurité

Agent / répartiteur

Lancer le code rouge sur les ondes radio de la sécurité et diffuser à 3 reprises un message phonique dans le pavillon concerné (**Attention Attention : Code rouge + lieu de la détection**)

Les ISPS se dirigent immédiatement vers le lieu de la détection

L'ISPS / Patrouilleur se dirige à l'entrée principale (rue Hochelaga) pour attendre les pompiers si un appel au 911 est nécessaire.

ALARME NON FONDÉE Les ISPS réarmeront le système d'alarme incendie. **Fin de l'intervention.**

ALARME FONDÉE Un appel au 911 sera logé. Le CDA sera avisé et la garde MUSC aussi. **Un code vert** sera diffusé via le système phonique.

Au moins 2 ISPS doivent attendre les pompiers à l'entrée du pavillon concerné.

Les autres ISPS porteront assistance pour évacuer l'unité.

Le chef d'évacuation doit donner un état de la situation au pompier responsable de l'intervention.

Pompiers en direction



À l'arrivée des pompiers :

- L'ISPS / Patrouilleur doit diriger les camions sur le site ;
- 1 ISPS doit diriger les pompiers à l'intérieur du bâtiment vers le lieu de l'incendie ;
- 1 ISPS doit rester avec le pompier responsable de l'intervention à l'entrée du pavillon. (Mise en place d'un poste de commandement par le SIM)
- L'ISPS / Patrouilleur doit retourner à l'entrée (rue Hochelaga) pour diriger les autres camions qui seront en direction.

Suivre les directives du service incendie..

PROCÉDURES LORS D'UN CODE ROUGE et VERT sur une unité de soins - IUSMM (Plus de 3 employés)

Mise à jour : Mars 2025

Au déclenchement de l'alarme incendie

Personnel présent sur l'unité

Cesser vos activités et rendez-vous au panneau annonceur situé au poste infirmier afin de vérifier l'emplacement de la détection.

Le lieu de la détection se trouve sur votre unité ?

OUI

NON

Rester attentif aux consignes de la sécurité via le système phonique.

Responsable de l'unité (Chef d'évacuation)

- Se rendre vers le lieu de la détection (tous) ;
- Prendre un extincteur sur votre parcours et les bandelettes d'évacuation;

Les employés (Chercheur/Moniteur)

Présence d'incendie et/ou de fumée ?

OUI

NON

Communiquer au 5555 pour aviser la sécurité que l'alarme est non fondée.

Responsable de l'unité (Chef d'évacuation)

- Donner l'ordre d'évacuer ;
- Répartir les employés sur l'unité pour entamer l'évacuation ;
- Rappeler le lieu de rassemblement ;
- Retourner au poste infirmier et communiquer avec la sécurité au 5555 pour les aviser que l'alarme est fondée ;
- Prendre la liste des résidents, des employés et des médicaments et se rendre au lieu de rassemblement ;
- Effectuer le décompte au lieu de rassemblement (avec les listes) ;
- Donner un état de la situation aux pompiers à leur arrivée.

Les employés (Chercheur/Moniteur)

- Sécuriser les personnes en danger immédiat, s'il y a lieu, et tenter de maîtriser l'incendie avec l'extincteur ;
- Fermer la porte et les fenêtres de la pièce pour confiner l'incendie ;
- Entamer l'évacuation de l'unité (sous l'ordre du chef d'évacuation) selon les stratégies prévues.
- Diriger les résidents vers le lieu de rassemblement ;
- Fermer les portes des pièces vérifiées et coller une bandelette afin d'indiquer que les pièces ont été vérifiées ;
- Laisser les résidents dans leurs chambres et fermer les portes, s'ils refusent de collaborer ;
- Diriger les résidents à mobilité réduite vers un lieu sécuritaire (de l'autre côté d'une porte coupe-feu ou dans une cage d'escalier) ;
- Donner un état de la situation au chef d'évacuation, au lieu de rassemblement.

IMPORTANT : Si le service incendie permet la réintégration de l'unité après l'intervention, le décompte des résidents doit être effectué à nouveau une fois de retour sur l'unité.

Service de la sécurité

Agent / répartiteur

Lancer le code rouge sur les ondes radio de la sécurité et diffuser à 3 reprises un message phonique dans le pavillon concerné (**Attention Attention : Code rouge + lieu de la détection**)

Les ISPS se dirigent immédiatement vers le lieu de la détection.

L'ISPS / Patrouilleur se dirige à l'entrée principale (rue Hochelaga) pour attendre les pompiers si un appel au 911 est nécessaire.

ALARME NON FONDÉE Les ISPS réarmeront le système d'alarme incendie. **Fin de l'intervention.**

ALARME FONDÉE Un appel au 911 sera logé. Le CDA sera avisé et la garde MUSC aussi. **Un code vert** sera diffusé via le système phonique.

Au moins 2 ISPS doivent attendre les pompiers à l'entrée du pavillon concerné.

Les autres ISPS porteront assistance pour évacuer l'unité.

Pompiers en direction




À l'arrivée des pompiers :

- L'ISPS / Patrouilleur dirige les camions sur le site ;
- 1 ISPS doit diriger les pompiers à l'intérieur du bâtiment vers le lieu de l'incendie ;
- 1 ISPS doit rester avec le pompier responsable de l'intervention à l'entrée du pavillon. (Mise en place d'un poste de commandement par le SIM)
- L'ISPS / Patrouilleur doit retourner à l'entrée de Hochelaga pour diriger les autres camions qui seront en direction.

Suivre les directives du service incendie..

Stratégies d'évacuation et explications

Scénario 1 : L'incendie est tout au fond d'un corridor



01 Emplacement de l'incendie

- Il faut immédiatement évacuer les personnes situées dans la pièce;
- Il faut tenter d'éteindre l'incendie avec un extincteur;
- Il faut ensuite fermer la porte de la pièce afin de confiner l'incendie.

02 et 03 Un incendie se propage vers les pièces adjacentes par contact direct

On doit immédiatement évacuer les personnes dans les 2 pièces adjacentes.

04 à 13 Nous devons nous éloigner de l'incendie

Nous devons évacuer systématiquement les pièces les plus proches de l'incendie, tout en nous éloignant.

Par exemple, si vous évacuez d'abord les pièces 7, 9, 11 et 13, vous devrez ensuite revenir vers l'incendie pour commencer à évacuer les pièces 8, 10 et 12. Cela entraîne donc des délais pour évacuer les personnes les plus proches du danger et expose davantage les employés au risque.

ASTUCE : S'il y a plusieurs employés sur l'unité, le chef d'évacuation peut répartir les tâches de la manière suivante :

Employés 1 et 2 : évacuent les pièces 2, 3, 4, 5 et 6.


Employé 3 : évacue les pièces 7, 9, 11 et 13.

Employé 4 : évacue les pièces 8, 10 et 12.

Les employés procèdent donc à l'évacuation de façon ordonnée et stratégique.

Stratégies d'évacuation et explications

Scénario 2 : L'incendie est situé au milieu d'un corridor et il n'y a pas de cage d'escalier à proximité



01 Emplacement de l'incendie

- Il faut immédiatement évacuer les personnes situées dans la pièce;
- Il faut tenter d'éteindre l'incendie avec un extincteur;
- Il faut ensuite fermer la porte de la pièce afin de confiner l'incendie.

02 et 03 Un incendie se propage vers les pièces adjacentes par contact direct et vers les pièces en face par rayonnement

Dans ce scénario, nous devons appliquer la méthode du W. C'est-à-dire que nous devons évacuer les pièces adjacentes en premier et les pièces en face en second lieu.

04 à 10 Nous devons rapidement évacuer les pièces tout au fond du corridor


Après avoir évacuer les personnes situées dans les pièces adjacentes, il faut ensuite rapidement prioriser les pièces au fond du corridor.

11 à 13 Nous devons évacuer les dernières pièces

Nous devons évacuer en dernier les pièces les plus proches de la sortie.

Au déclenchement de l'alarme incendie

Scénario 3 : L'incendie est situé au milieu d'un corridor et une cage d'escalier est présente



01

1. Il faut immédiatement évacuer les personnes situées dans la pièce ;
2. Il faut tenter d'éteindre l'incendie avec l'extincteur ;
3. Il faut ensuite fermer la porte de la pièce afin de confiner l'incendie.

02 et 04 Dans ce scénario, nous devons appliquer la méthode du **W**, c'est-à-dire évacuer d'abord les pièces adjacentes, puis les pièces situées en face. Toutefois, afin d'éviter de passer devant l'incendie, il est préférable de prioriser l'issue de secours la plus proche.

03 à 05 Les personnes évacuées des pièces **03 à 05** devraient être dirigées de l'autre côté des portes coupe-feu. De cette manière, nous évitons de passer devant l'incendie et limitons les risques.

06 à 10

Dans ce scénario, les personnes devraient évacuer par l'issue de secours afin d'éviter de passer devant l'incendie.

12 à 13

Les personnes évacuées des pièces **12 à 13** devraient être dirigées de l'autre côté des portes coupe-feu.

IMPORTANT

Il est important que les employés connaissent le point de rassemblement. Les patients et les employés ayant évacué par l'issue de secours doivent rapidement s'y rendre afin que le chef d'évacuation puisse faire le décompte.